

- 3 circuitos para la conexión de los centros de transformación con la Subestación SET S3 ARCHO compuestos por líneas subterránea de media tensión, 30 kV, con conductores de aluminio, tipo HEPRZ1 18/30 kV de 630 mm², 300 mm² y 95 mm² de sección.
- Potencia activa máxima: 39 MW
- Potencia de inversores: 39,2 MVA
- Potencia pico de generación: 49,9 MWp

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada bien en esta Delegación del Gobierno en Málaga, sita en Avenida Juan XXIII nº 82, Málaga (solicitando cita previa en el teléfono 951 03 94 52 o por correo electrónico en la dirección siem.ma.cteicu@juntadeandalucia.es), o bien telemáticamente en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: <https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html>, pudiéndose formular al mismo tiempo, cuantas alegaciones se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en cualquier registro de la Administración, presentándose a través de medios electrónicos para aquellas personas obligadas en consonancia con lo indicado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA DELEGADA DEL GOBIERNO
Patricia Navarro Pérez

Avda. Juan XXIII, nº 82
29006 - Málaga
Teléfono: 955 06 39 10



FIRMADO POR	PATRICIA NAVARRO PEREZ	26/10/2021	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	Pk2jmZBUXG3GK2VRQA35WULJCSBHU	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	